

Prüfzeugnis

für einen zylindrischen doppelwandigen Behälter aus Stahl für die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten

Der Lagerbehälter ist mit folgenden Daten auf dem Herstellerschild gekennzeichnet:

	Rietbergwerke GmbH & Co. KG	Bahnhofstraße 55 D 33397 Rietberg
DIN:	6623/2/A/6601	Inhalt: 990 L
Behälter-Nr.:	52/201 836	Baujahr: 2017
Prüfüberdruck (Behälter/Überwachungsraum)	3/0,6 bar	
Behälterdurchmesser:	1250 mm	
Werkstoff:	S 235 JR	
Volumen Überwachungsraum		
Leckanzeiger Typ	RW 2	
	Zul.-Nr. Z-65.22-262	
Leckanzeigeflüssigkeit: (Nur mit gleicher Leckanzeigeflüssigkeit nachfüllen!)		

Der Behälter ist nach DIN 6623/2/A gefertigt. Die Bauart ist durch die Gütegemeinschaft Lagerbehälter e.V. (Übereinstimmungszertifikat Reg.-Nr. 57) zugelassen. Es wird bestätigt, daß die Bau- und Druckprüfung ohne Beanstandung durchgeführt worden ist.

Im Einzelnen wurden geprüft:

1. Abmessung und Ausführung
2. Schweißnähte
3. Wasserdruckprüfung des Innenbehälters mit einem Überdruck von 3 bar
4. Dichtheit des Überwachungsraumes mit 0,6 bar Überdruck
5. Funktionsprüfung des Leckanzeigegerätes

Wir bescheinigen, daß der Leckanzeiger RW 2 nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung-Nr. Z-65.22-262 ordnungsgemäß montiert und eingestellt wurde.

Auf dem Typenschildträger des Behälters sind eingeschlagen:

Herstell-Nummer: **52/201 836** Volumen: **990 l** Baujahr: **2017**

Zum Zeichen der bestandenen Prüfungen ist auf einem Befestigungsniet des Behälterschildes und auf dem Typenschildträger folgender Stempel des Werkprüfers eingeschlagen:



Es wird bestätigt, daß der Lagerbehälter den Gütebestimmungen RAL-RG 998 entspricht.

Rietberg, den 10.08.2017 **Werksprüfer nach DIN 6600 (Reinhard Hübner):**
(m. Schreiben der Gütegemeinschaft Lagerbehälter e.V. v. 07.01.1999)

GUT AUFBEWAHREN, ABSCHRIFT NUR GEGEN GEBÜHR

Rietbergwerke GmbH & Co. KG, Postfach 23 29, D - 33397 Rietberg, Telefon 0 52 44 / 9 83-0

SEPPELER – BEI UNS KLAPPT'S.